

## Bassin de rétention des eaux de pluies, Horticulture Glos, Kolitzheim

Lieu d'installation:	Gartenbaubetrieb Glos, Oberspiesheim, , D - 97509 Kolitzheim
Volume du bassin:	6'000 m <sup>3</sup> ; bassin rectangulaire
Contenu:	eaux de pluies (eaux de toiture), croissance d'algues
Types d'OLOÏDES:	1 OLOÏDE-Type 400 A
	Rotation axiale: 55 t/m; consommation énergétique: 250 W env.
Durée de l'essai:	40 jours à 24 heures
Laboratoire de contrôle:	analyses faites par l'exploitant
Paramètres de mesure:	Oxygène, pH, T°, limite de visibilité, dureté de l'eau



Mesures effectuées au cours de 40 jours de fonctionnement (du 20 juin au 29 juillet 1997); pas d'alimentation ni d'écoulement d'eaux de pluie

